

MIL05 - Esterni

Created with DIALux

Contenuto

Copertina 1
Contenuto 2
Contatti 3
Immagini 4
Lista lampade 7

Area 1

Disposizione lampade 8
Oggetti di calcolo / Scena luce 1 42
Area di Transito Generale e Pedonale / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 46
Area di Transito Generale e Pedonale / Scena luce 1 / Luminanza 47
Portale Accesso Veicoli 1 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 48
Portale Accesso Veicoli 2 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 49
Area Carico/Scarico / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 50
Ingresso Edificio / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 51
Perimetro Edificio / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 52
Area Tecnica Esterna / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 53
Area Chiller / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 54
Area Parcheggi 1 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 55
Area Parcheggi 2 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 56
Area Parcheggi 3 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 57
Camminamenti Copertura / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 58
Camminamento Copertura B / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 59
Camminamento Copertura A / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 60
Scale Esterne - Step1 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 61
Scale Esterne - Step2 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 62
Scale Esterne - Step3 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 63
Scale Esterne - Step4 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 64
Scale Esterne - Step5 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 65
Scale Esterne - Step6 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 66
Recinzioni / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 67

Contatti

Lighitng Designer
Ufficio Tecnico

Trilux S.p.a.

progettazione@trilux.it

Immagini






0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.29 1.68 2.18 2.83 3.68 4.78 6.20 8.05 10
14 18 23 30 38 50 208 866 3604 [lx]

Immagini






0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.29 1.68 2.18 2.83 3.68 4.78 6.20 8.05 10
14 18 23 30 38 50 208 866 3604 [lx]

Immagini






0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.29 1.68 2.18 2.83 3.68 4.78 6.20 8.05 10
14 18 23 30 38 50 208 866 [lx]

Lista lampade

Φ_{totale}	P_{totale}	Efficienza
2178143 lm	16472.5 W	132.2 lm/W

Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	Φ	Efficienza
6	TRILUX		8841 RB/850-740 G2 ETDD (CLOENDWERT)	9.5 W	850 lm	89.4 lm/W
191	TRILUX		AragFHE 12 PAW 20-940 ETDD PC	17.0 W	2000 lm	117.6 lm/W
5	TRILUX		Jovie 70-AB7L-12-120 -740-CLO-E	78.0 W	11999 lm	153.8 lm/W
47	TRILUX		Jovie 70-AB7L-8-91-7 40-CLO-E	62.0 W	9099 lm	146.8 lm/W
2	TRILUX		Jovie 70-AB7L/18000-740 18G1 ETDD	135.0 W	17999 lm	133.3 lm/W
3	TRILUX		Jovie 70I-AM3L/13500-740 12G1 ETDD	105.0 W	13499 lm	128.6 lm/W
145	TRILUX		LnPlus 40-AM19L/2200-740 2G1 ETDD (CLO end value)	18.5 W	2200 lm	118.9 lm/W
12	TRILUX		LnPlus 40-AM19L/2200-740 2G1 ETDD (CLO initial value)	16.5 W	2200 lm	133.3 lm/W
45	TRILUX		LnPlus 40-AM19L/5100-740 6G1 ETDD (CLO end value)	37.0 W	5100 lm	137.8 lm/W
49	TRILUX		OleveonF 12 B 4000-840 ETDD PC	28.0 W	3900 lm	139.3 lm/W
81	TRILUX		OleveonF B 1500 4000-840 PC	28.0 W	3900 lm	139.3 lm/W
2	TRILUX		Tugra 21 PW 50-840 ET PC 23	34.0 W	5000 lm	147.0 lm/W
27	TRILUX		Tugra 21 PXW 50-840 ET PC 23	38.0 W	5000 lm	131.6 lm/W

Area 1

Disposizione lampade



Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - 8841 RB/850-740 G2 ETDD (CLOENDWERT)
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
256.004 m	129.361 m	1.060 m	0.80	204
259.004 m	129.361 m	1.060 m	0.80	205
256.004 m	125.361 m	1.060 m	0.80	206
259.004 m	125.361 m	1.060 m	0.80	207
256.004 m	121.361 m	1.060 m	0.80	208
259.004 m	121.361 m	1.060 m	0.80	209

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - AragFHE 12 PAW 20-940 ETDD PC
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
21.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	269
33.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	270
45.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	271
57.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	272
69.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	273
81.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	274
93.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	275
105.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	276
117.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	277
129.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	278
141.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	279
153.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	280
165.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	281
177.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	282
189.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	283
201.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	284
213.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	285
225.978 m	121.819 m	16.000 m	0.80	286
219.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	212
207.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	213
195.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	214

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
183.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	215
171.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	216
159.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	217
147.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	218
135.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	219
123.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	220
111.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	221
99.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	222
87.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	223
75.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	224
63.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	225
51.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	226
39.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	227
27.978 m	123.819 m	16.000 m	0.80	228
124.629 m	144.819 m	16.000 m	0.80	264
124.629 m	133.819 m	16.000 m	0.80	265
124.629 m	124.674 m	16.000 m	0.80	266
124.629 m	111.819 m	16.000 m	0.80	267
124.629 m	100.819 m	16.000 m	0.80	268
126.564 m	139.319 m	16.000 m	0.80	250
126.564 m	128.319 m	16.000 m	0.80	251
126.564 m	117.319 m	16.000 m	0.80	252
126.564 m	106.319 m	16.000 m	0.80	253

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
17.114 m	149.819 m	16.000 m	0.80	254
17.114 m	143.819 m	16.000 m	0.80	255
17.114 m	137.819 m	16.000 m	0.80	256
17.114 m	131.819 m	16.000 m	0.80	257
17.114 m	125.819 m	16.000 m	0.80	258
17.114 m	119.819 m	16.000 m	0.80	259
17.114 m	113.819 m	16.000 m	0.80	260
17.114 m	107.819 m	16.000 m	0.80	261
17.114 m	101.819 m	16.000 m	0.80	262
17.114 m	95.819 m	16.000 m	0.80	263
249.579 m	73.719 m	16.000 m	0.80	229
249.579 m	78.719 m	16.000 m	0.80	230
249.579 m	83.719 m	16.000 m	0.80	231
249.579 m	88.719 m	16.000 m	0.80	232
249.579 m	93.719 m	16.000 m	0.80	233
249.579 m	98.719 m	16.000 m	0.80	234
249.579 m	103.719 m	16.000 m	0.80	235
249.579 m	108.719 m	16.000 m	0.80	236
249.579 m	113.719 m	16.000 m	0.80	237
249.579 m	118.719 m	16.000 m	0.80	238
249.579 m	123.719 m	16.000 m	0.80	239
249.579 m	128.719 m	16.000 m	0.80	240
249.579 m	133.719 m	16.000 m	0.80	241

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
249.579 m	138.719 m	16.000 m	0.80	242
249.579 m	143.719 m	16.000 m	0.80	243
249.579 m	148.719 m	16.000 m	0.80	244
249.579 m	153.719 m	16.000 m	0.80	245
249.579 m	158.719 m	16.000 m	0.80	246
249.579 m	163.719 m	16.000 m	0.80	247
249.579 m	168.719 m	16.000 m	0.80	248
249.579 m	173.719 m	16.000 m	0.80	249
126.686 m	93.762 m	16.000 m	0.80	300
17.917 m	93.762 m	16.000 m	0.80	301
27.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	302
32.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	303
37.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	304
42.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	305
47.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	306
52.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	307
57.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	308
62.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	309
67.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	310
72.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	311
77.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	312
82.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	313
87.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	314

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
92.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	315
97.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	316
102.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	317
107.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	318
112.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	319
117.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	320
122.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	321
132.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	322
137.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	323
142.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	324
147.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	325
152.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	326
157.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	327
162.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	328
167.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	329
172.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	330
177.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	331
182.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	332
187.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	333
192.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	334
197.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	335
202.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	336
207.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	337

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
212.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	338
217.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	339
222.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	340
227.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	341
231.117 m	93.762 m	16.000 m	0.80	342
22.600 m	93.762 m	16.000 m	0.80	343
22.600 m	151.877 m	16.000 m	0.80	147
231.317 m	151.877 m	16.000 m	0.80	148
222.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	149
217.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	150
212.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	151
207.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	152
202.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	153
197.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	154
192.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	155
187.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	156
182.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	157
177.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	158
172.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	159
167.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	160
162.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	161
157.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	162
152.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	163

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
147.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	164
142.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	165
137.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	166
132.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	167
127.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	168
122.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	169
117.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	170
112.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	171
107.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	172
102.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	173
97.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	174
92.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	175
87.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	176
82.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	177
77.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	178
72.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	179
67.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	180
62.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	181
57.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	182
52.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	183
47.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	184
42.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	185
37.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	186

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
32.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	187
27.117 m	151.877 m	16.000 m	0.80	188
17.887 m	151.877 m	16.000 m	0.80	189
226.600 m	151.877 m	16.000 m	0.80	190
232.214 m	172.299 m	16.000 m	0.80	72
232.214 m	167.299 m	16.000 m	0.80	73
232.214 m	162.299 m	16.000 m	0.80	74
232.214 m	157.299 m	16.000 m	0.80	75
232.214 m	152.824 m	16.000 m	0.80	76
246.897 m	174.427 m	16.000 m	0.80	35
240.897 m	174.427 m	16.000 m	0.80	36
234.897 m	174.427 m	16.000 m	0.80	37
234.897 m	71.212 m	16.000 m	0.80	449
240.897 m	71.212 m	16.000 m	0.80	450
246.897 m	71.212 m	16.000 m	0.80	451
232.214 m	92.964 m	16.000 m	0.80	412
232.214 m	88.339 m	16.000 m	0.80	413
232.214 m	83.339 m	16.000 m	0.80	414
232.214 m	78.339 m	16.000 m	0.80	415
232.214 m	73.339 m	16.000 m	0.80	416
229.089 m	96.717 m	16.000 m	0.80	287
229.089 m	101.717 m	16.000 m	0.80	288
229.089 m	106.717 m	16.000 m	0.80	289

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
229.089 m	111.717 m	16.000 m	0.80	290
229.089 m	134.242 m	16.000 m	0.80	192
229.089 m	139.242 m	16.000 m	0.80	193
229.089 m	144.242 m	16.000 m	0.80	194
229.089 m	149.242 m	16.000 m	0.80	195
239.656 m	132.214 m	16.000 m	0.80	566
245.656 m	131.040 m	16.000 m	0.80	567
239.656 m	114.118 m	16.000 m	0.80	572
245.656 m	112.944 m	16.000 m	0.80	574

TRILUX - - Jovie 70-AB7L-12-120 -740-CLO-E
1x 1 x LED ET/ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
13.122 m	-0.737 m	10.000 m	0.80	512
45.139 m	-0.786 m	10.000 m	0.80	513
77.155 m	-0.835 m	10.000 m	0.80	514
109.171 m	-0.884 m	10.000 m	0.80	515
141.188 m	-0.933 m	10.000 m	0.80	516

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - Jovie 70-AB7L-8-91-7 40-CLO-E
1x 1 x LED ET/ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
0.525 m	188.230 m	10.000 m	0.80	292
0.525 m	163.230 m	10.000 m	0.80	293
0.525 m	138.230 m	10.000 m	0.80	294
0.525 m	113.230 m	10.000 m	0.80	295
0.525 m	88.230 m	10.000 m	0.80	296
0.525 m	63.230 m	10.000 m	0.80	297
0.525 m	38.230 m	10.000 m	0.80	298
0.525 m	13.230 m	10.000 m	0.80	299
154.302 m	43.300 m	10.000 m	0.80	476
178.302 m	43.421 m	10.000 m	0.80	477
202.301 m	43.542 m	10.000 m	0.80	478
226.301 m	43.664 m	10.000 m	0.80	479
273.799 m	103.283 m	10.000 m	0.80	201
273.800 m	142.849 m	10.000 m	0.80	202
273.800 m	125.361 m	10.000 m	0.80	203
269.018 m	157.542 m	10.000 m	0.80	70
269.304 m	172.541 m	10.000 m	0.80	71
255.252 m	103.400 m	10.000 m	0.80	291
255.226 m	143.498 m	10.000 m	0.80	191
142.991 m	25.000 m	10.000 m	0.80	494
145.174 m	25.000 m	10.000 m	0.80	495

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
119.817 m	52.747 m	10.000 m	0.80	472
89.689 m	52.747 m	10.000 m	0.80	473
62.012 m	52.747 m	10.000 m	0.80	474
29.339 m	52.747 m	10.000 m	0.80	475
219.632 m	192.818 m	10.000 m	0.80	2
196.325 m	192.818 m	10.000 m	0.80	3
174.248 m	192.818 m	10.000 m	0.80	4
148.548 m	192.818 m	10.000 m	0.80	5
126.191 m	192.818 m	10.000 m	0.80	6
100.060 m	192.818 m	10.000 m	0.80	7
74.233 m	192.818 m	10.000 m	0.80	8
48.033 m	192.818 m	10.000 m	0.80	9
21.259 m	192.818 m	10.000 m	0.80	10
296.377 m	196.101 m	10.000 m	0.80	518
249.640 m	192.297 m	10.000 m	0.80	519
308.027 m	184.907 m	10.000 m	0.80	524
298.401 m	168.437 m	10.000 m	0.80	528
-1.167 m	163.230 m	10.000 m	0.80	531
-1.167 m	138.230 m	10.000 m	0.80	565
-1.167 m	113.230 m	10.000 m	0.80	573
-1.167 m	88.230 m	10.000 m	0.80	593
265.933 m	77.039 m	10.000 m	0.80	609
-1.167 m	63.230 m	10.000 m	0.80	610

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
253.186 m	54.058 m	10.000 m	0.80	613
-1.167 m	38.230 m	10.000 m	0.80	614
-1.167 m	13.230 m	10.000 m	0.80	615

TRILUX - - Jovie 70-AB7L/18000-740 18G1 ETDD
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
232.760 m	183.643 m	10.000 m	0.80	525
244.289 m	183.643 m	10.000 m	0.80	526

TRILUX - - Jovie 70I-AM3L/13500-740 12G1 ETDD
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
272.852 m	197.130 m	10.000 m	0.80	517
318.100 m	188.114 m	10.000 m	0.80	523
282.599 m	176.795 m	10.000 m	0.80	527

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - LnPlus 40-AM19L/2200-740 2G1 ETDD (CLO end value)
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
20.162 m	73.103 m	15.500 m	0.80	433
28.162 m	73.103 m	15.500 m	0.80	434
36.162 m	73.103 m	15.500 m	0.80	435
44.162 m	73.103 m	15.500 m	0.80	436
52.162 m	73.103 m	15.500 m	0.80	437
57.315 m	73.103 m	15.500 m	0.80	425
62.815 m	73.103 m	15.500 m	0.80	426
68.315 m	73.103 m	15.500 m	0.80	427
73.815 m	73.103 m	15.500 m	0.80	428
79.315 m	73.103 m	15.500 m	0.80	429
84.815 m	73.103 m	15.500 m	0.80	430
90.315 m	73.103 m	15.500 m	0.80	431
95.815 m	73.103 m	15.500 m	0.80	432
99.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	438
107.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	439
115.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	440
123.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	441
131.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	442
139.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	443
147.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	444
155.666 m	73.103 m	15.500 m	0.80	445

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
159.539 m	73.103 m	15.500 m	0.80	417
165.039 m	73.103 m	15.500 m	0.80	418
170.539 m	73.103 m	15.500 m	0.80	419
176.039 m	73.103 m	15.500 m	0.80	420
181.539 m	73.103 m	15.500 m	0.80	421
187.039 m	73.103 m	15.500 m	0.80	422
192.539 m	73.103 m	15.500 m	0.80	423
198.039 m	73.103 m	15.500 m	0.80	424
223.357 m	73.103 m	15.500 m	0.80	446
203.835 m	73.103 m	15.500 m	0.80	447
213.835 m	73.103 m	15.500 m	0.80	448
50.069 m	92.392 m	15.500 m	0.80	359
42.069 m	92.392 m	15.500 m	0.80	360
34.069 m	92.392 m	15.500 m	0.80	361
26.069 m	92.392 m	15.500 m	0.80	362
95.815 m	92.393 m	15.500 m	0.80	351
90.315 m	92.393 m	15.500 m	0.80	352
84.815 m	92.393 m	15.500 m	0.80	353
79.315 m	92.393 m	15.500 m	0.80	354
73.815 m	92.393 m	15.500 m	0.80	355
68.315 m	92.393 m	15.500 m	0.80	356
62.815 m	92.393 m	15.500 m	0.80	357
57.315 m	92.393 m	15.500 m	0.80	358

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
152.516 m	92.393 m	15.500 m	0.80	344
145.416 m	92.393 m	15.500 m	0.80	345
138.316 m	92.393 m	15.500 m	0.80	346
131.216 m	92.393 m	15.500 m	0.80	347
117.016 m	92.393 m	15.500 m	0.80	348
109.916 m	92.393 m	15.500 m	0.80	349
102.816 m	92.393 m	15.500 m	0.80	350
198.002 m	92.359 m	15.500 m	0.80	366
192.502 m	92.359 m	15.500 m	0.80	367
187.002 m	92.359 m	15.500 m	0.80	368
181.502 m	92.359 m	15.500 m	0.80	369
176.002 m	92.359 m	15.500 m	0.80	370
170.502 m	92.359 m	15.500 m	0.80	371
165.002 m	92.359 m	15.500 m	0.80	372
159.502 m	92.359 m	15.500 m	0.80	373
213.835 m	92.393 m	15.500 m	0.80	363
203.835 m	92.393 m	15.500 m	0.80	364
223.357 m	92.393 m	15.500 m	0.80	365
143.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	41
135.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	42
127.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	43
119.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	44
111.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	45

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
103.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	46
95.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	47
87.187 m	172.538 m	15.500 m	0.80	48
121.200 m	153.248 m	15.500 m	0.80	140
90.337 m	153.248 m	15.500 m	0.80	141
97.437 m	153.248 m	15.500 m	0.80	142
104.537 m	153.248 m	15.500 m	0.80	143
111.637 m	153.248 m	15.500 m	0.80	144
132.937 m	153.248 m	15.500 m	0.80	145
140.037 m	153.248 m	15.500 m	0.80	146
185.538 m	172.538 m	15.500 m	0.80	54
180.038 m	172.538 m	15.500 m	0.80	55
174.538 m	172.538 m	15.500 m	0.80	56
169.038 m	172.538 m	15.500 m	0.80	57
163.538 m	172.538 m	15.500 m	0.80	58
158.038 m	172.538 m	15.500 m	0.80	59
152.538 m	172.538 m	15.500 m	0.80	60
147.038 m	172.538 m	15.500 m	0.80	61
147.038 m	153.248 m	15.500 m	0.80	132
152.538 m	153.248 m	15.500 m	0.80	133
158.038 m	153.248 m	15.500 m	0.80	134
163.538 m	153.248 m	15.500 m	0.80	135
169.038 m	153.248 m	15.500 m	0.80	136

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
174.538 m	153.248 m	15.500 m	0.80	137
180.038 m	153.248 m	15.500 m	0.80	138
185.538 m	153.248 m	15.500 m	0.80	139
83.314 m	172.538 m	15.500 m	0.80	62
77.814 m	172.538 m	15.500 m	0.80	63
72.314 m	172.538 m	15.500 m	0.80	64
66.814 m	172.538 m	15.500 m	0.80	65
61.314 m	172.538 m	15.500 m	0.80	66
55.814 m	172.538 m	15.500 m	0.80	67
50.314 m	172.538 m	15.500 m	0.80	68
44.814 m	172.538 m	15.500 m	0.80	69
44.851 m	153.282 m	15.500 m	0.80	117
50.351 m	153.282 m	15.500 m	0.80	118
55.851 m	153.282 m	15.500 m	0.80	119
61.351 m	153.282 m	15.500 m	0.80	120
66.851 m	153.282 m	15.500 m	0.80	121
72.351 m	153.282 m	15.500 m	0.80	122
77.851 m	153.282 m	15.500 m	0.80	123
83.351 m	153.282 m	15.500 m	0.80	124
222.691 m	172.538 m	15.500 m	0.80	49
214.691 m	172.538 m	15.500 m	0.80	50
206.691 m	172.538 m	15.500 m	0.80	51
198.691 m	172.538 m	15.500 m	0.80	52

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
190.691 m	172.538 m	15.500 m	0.80	53
192.784 m	153.249 m	15.500 m	0.80	128
200.784 m	153.249 m	15.500 m	0.80	129
208.784 m	153.249 m	15.500 m	0.80	130
216.784 m	153.249 m	15.500 m	0.80	131
19.496 m	172.538 m	15.500 m	0.80	38
39.018 m	172.538 m	15.500 m	0.80	39
29.018 m	172.538 m	15.500 m	0.80	40
29.018 m	153.248 m	15.500 m	0.80	125
39.018 m	153.248 m	15.500 m	0.80	126
19.496 m	153.248 m	15.500 m	0.80	127
103.530 m	190.463 m	10.000 m	0.80	521
24.286 m	162.018 m	15.315 m	0.80	532
25.586 m	162.018 m	15.315 m	0.80	533
102.603 m	161.541 m	15.315 m	0.80	534
103.903 m	161.541 m	15.315 m	0.80	535
131.803 m	161.541 m	15.315 m	0.80	536
133.103 m	161.541 m	15.315 m	0.80	537
217.550 m	161.541 m	15.315 m	0.80	538
218.850 m	161.541 m	15.315 m	0.80	539
234.778 m	130.800 m	20.000 m	0.80	568
231.697 m	122.795 m	20.000 m	0.80	569
238.100 m	122.795 m	20.000 m	0.80	570

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
234.778 m	114.300 m	20.000 m	0.80	571
36.400 m	84.100 m	15.315 m	0.80	600
37.700 m	84.100 m	15.315 m	0.80	601
109.750 m	84.100 m	15.315 m	0.80	602
111.050 m	84.100 m	15.315 m	0.80	603
138.950 m	84.100 m	15.315 m	0.80	604
140.250 m	84.100 m	15.315 m	0.80	605
217.267 m	83.623 m	15.315 m	0.80	606
218.567 m	83.623 m	15.315 m	0.80	607

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - LnPlus 40-AM19L/2200-740 2G1 ETDD (CLO initial value)
1x 1 x LED

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
-9.830 m	199.743 m	3.000 m	0.80	1
-13.800 m	197.521 m	3.000 m	0.80	11
-13.800 m	188.021 m	3.000 m	0.80	12
-11.422 m	179.058 m	3.000 m	0.80	13
228.974 m	10.255 m	5.000 m	0.80	496
236.835 m	24.762 m	5.000 m	0.80	497
244.696 m	39.269 m	5.000 m	0.80	498
281.031 m	109.894 m	5.000 m	0.80	196
287.194 m	123.570 m	5.000 m	0.80	197
293.358 m	137.245 m	5.000 m	0.80	198
299.522 m	150.920 m	5.000 m	0.80	199
305.685 m	164.595 m	5.000 m	0.80	200

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - LnPlus 40-AM19L/5100-740 6G1 ETDD (CLO end value)
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
214.700 m	70.939 m	10.000 m	0.80	452
108.315 m	70.939 m	10.000 m	0.80	453
192.130 m	70.939 m	10.000 m	0.80	454
181.430 m	70.939 m	10.000 m	0.80	455
170.730 m	70.939 m	10.000 m	0.80	456
160.030 m	70.939 m	10.000 m	0.80	457
149.330 m	70.939 m	10.000 m	0.80	458
138.630 m	70.939 m	10.000 m	0.80	459
127.930 m	70.939 m	10.000 m	0.80	460
95.830 m	70.939 m	10.000 m	0.80	461
85.130 m	70.939 m	10.000 m	0.80	462
74.430 m	70.939 m	10.000 m	0.80	463
63.730 m	70.939 m	10.000 m	0.80	464
53.030 m	70.939 m	10.000 m	0.80	465
42.330 m	70.939 m	10.000 m	0.80	466
31.630 m	70.939 m	10.000 m	0.80	467
20.930 m	70.939 m	10.000 m	0.80	468
202.400 m	70.939 m	10.000 m	0.80	469
116.500 m	70.939 m	10.000 m	0.80	470
223.085 m	70.939 m	10.000 m	0.80	471
20.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	14

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
30.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	15
40.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	16
50.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	17
60.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	18
70.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	19
80.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	20
90.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	21
100.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	22
110.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	23
120.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	24
130.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	25
140.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	26
150.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	27
160.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	28
170.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	29
180.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	30
190.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	31
200.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	32
210.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	33
220.272 m	174.702 m	10.000 m	0.80	34
48.145 m	190.463 m	10.000 m	0.80	520
126.173 m	190.463 m	10.000 m	0.80	522
119.902 m	55.178 m	10.000 m	0.80	611

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
139.323 m	55.178 m	10.000 m	0.80	612

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - OleveonF 12 B 4000-840 ETDD PC
1x 1 x LED ETDD

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
229.733 m	157.675 m	8.339 m	0.80	540
229.733 m	157.675 m	4.980 m	0.80	541
229.733 m	157.523 m	11.888 m	0.80	542
21.433 m	157.472 m	8.339 m	0.80	543
21.433 m	157.472 m	4.980 m	0.80	544
127.367 m	157.472 m	8.339 m	0.80	545
127.367 m	157.472 m	4.980 m	0.80	546
21.433 m	157.320 m	11.888 m	0.80	547
127.367 m	157.320 m	11.888 m	0.80	548
227.880 m	153.685 m	13.852 m	0.80	549
227.880 m	153.552 m	10.000 m	0.80	550
227.880 m	153.552 m	6.659 m	0.80	551
227.880 m	153.552 m	3.300 m	0.80	552
19.580 m	153.482 m	13.852 m	0.80	553
125.514 m	153.482 m	13.852 m	0.80	554
19.580 m	153.349 m	10.000 m	0.80	555
19.580 m	153.349 m	6.659 m	0.80	556
19.580 m	153.349 m	3.300 m	0.80	557
125.514 m	153.349 m	10.000 m	0.80	558
125.514 m	153.349 m	6.659 m	0.80	559
125.514 m	153.349 m	3.300 m	0.80	560

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
227.880 m	152.567 m	16.000 m	0.80	561
19.580 m	152.364 m	16.000 m	0.80	562
117.417 m	152.364 m	16.000 m	0.80	563
125.514 m	152.364 m	16.000 m	0.80	564
21.247 m	93.277 m	16.000 m	0.80	575
125.436 m	93.277 m	16.000 m	0.80	576
230.880 m	93.277 m	16.000 m	0.80	577
21.247 m	92.292 m	10.000 m	0.80	578
21.247 m	92.292 m	6.659 m	0.80	579
21.247 m	92.292 m	3.300 m	0.80	580
125.436 m	92.292 m	6.659 m	0.80	581
125.436 m	92.292 m	3.300 m	0.80	582
125.436 m	92.292 m	10.000 m	0.80	583
230.880 m	92.292 m	10.000 m	0.80	584
230.880 m	92.292 m	6.659 m	0.80	585
230.880 m	92.292 m	3.300 m	0.80	586
21.247 m	92.159 m	13.852 m	0.80	587
125.436 m	92.159 m	13.852 m	0.80	588
230.880 m	92.159 m	13.852 m	0.80	589
19.394 m	88.321 m	11.888 m	0.80	590
123.583 m	88.321 m	11.888 m	0.80	591
229.027 m	88.321 m	11.888 m	0.80	592
19.394 m	88.169 m	8.339 m	0.80	594

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
19.394 m	88.169 m	4.980 m	0.80	595
123.583 m	88.169 m	4.980 m	0.80	596
123.583 m	88.169 m	8.339 m	0.80	597
229.027 m	88.169 m	8.339 m	0.80	598
229.027 m	88.169 m	4.980 m	0.80	599

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - OleveonF B 1500 4000-840 PC
1x 1 x LED ET

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
28.899 m	88.912 m	10.000 m	0.80	376
28.899 m	78.912 m	10.000 m	0.80	408
64.179 m	88.912 m	10.000 m	0.80	377
64.179 m	78.912 m	10.000 m	0.80	402
42.365 m	88.912 m	10.000 m	0.80	378
42.365 m	78.912 m	10.000 m	0.80	406
53.279 m	88.912 m	10.000 m	0.80	379
53.279 m	78.912 m	10.000 m	0.80	404
74.926 m	88.912 m	10.000 m	0.80	380
74.926 m	78.912 m	10.000 m	0.80	400
85.791 m	88.912 m	10.000 m	0.80	381
85.791 m	78.912 m	10.000 m	0.80	398
96.626 m	88.912 m	10.000 m	0.80	382
96.626 m	78.912 m	10.000 m	0.80	396
107.351 m	88.912 m	10.000 m	0.80	383
107.351 m	78.912 m	10.000 m	0.80	393
134.581 m	88.912 m	10.000 m	0.80	384
134.581 m	78.912 m	10.000 m	0.80	394
145.247 m	88.912 m	10.000 m	0.80	385
145.247 m	78.912 m	10.000 m	0.80	395
156.166 m	88.912 m	10.000 m	0.80	386

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
156.166 m	78.912 m	10.000 m	0.80	397
167.034 m	88.912 m	10.000 m	0.80	387
167.034 m	78.912 m	10.000 m	0.80	399
177.683 m	88.912 m	10.000 m	0.80	388
177.683 m	78.912 m	10.000 m	0.80	401
188.577 m	88.912 m	10.000 m	0.80	389
188.577 m	78.912 m	10.000 m	0.80	403
199.444 m	88.912 m	10.000 m	0.80	390
199.444 m	78.912 m	10.000 m	0.80	405
209.920 m	88.912 m	10.000 m	0.80	391
209.920 m	78.912 m	10.000 m	0.80	407
223.421 m	88.912 m	10.000 m	0.80	392
223.421 m	78.912 m	10.000 m	0.80	409
118.366 m	88.912 m	10.000 m	0.80	410
118.366 m	78.912 m	10.000 m	0.80	411
127.371 m	88.914 m	10.000 m	0.80	374
127.371 m	78.914 m	10.000 m	0.80	375
130.619 m	155.729 m	10.000 m	0.80	77
130.619 m	167.729 m	10.000 m	0.80	79
107.415 m	155.728 m	10.000 m	0.80	81
107.415 m	167.728 m	10.000 m	0.80	99
96.655 m	155.728 m	10.000 m	0.80	82
96.655 m	167.728 m	10.000 m	0.80	100

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
142.797 m	155.728 m	10.000 m	0.80	83
142.797 m	167.728 m	10.000 m	0.80	101
86.687 m	155.728 m	10.000 m	0.80	84
86.687 m	167.728 m	10.000 m	0.80	102
153.627 m	155.728 m	10.000 m	0.80	85
153.627 m	167.728 m	10.000 m	0.80	103
75.819 m	155.728 m	10.000 m	0.80	86
75.819 m	167.728 m	10.000 m	0.80	104
163.900 m	155.728 m	10.000 m	0.80	87
163.900 m	167.728 m	10.000 m	0.80	105
65.170 m	155.728 m	10.000 m	0.80	88
65.170 m	167.728 m	10.000 m	0.80	106
174.800 m	155.728 m	10.000 m	0.80	89
174.800 m	167.728 m	10.000 m	0.80	107
54.276 m	155.728 m	10.000 m	0.80	90
54.276 m	167.728 m	10.000 m	0.80	108
185.600 m	155.728 m	10.000 m	0.80	91
185.600 m	167.728 m	10.000 m	0.80	109
41.763 m	155.728 m	10.000 m	0.80	92
41.763 m	167.728 m	10.000 m	0.80	110
195.762 m	155.728 m	10.000 m	0.80	93
195.762 m	167.728 m	10.000 m	0.80	111
31.487 m	155.728 m	10.000 m	0.80	94

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
31.487 m	167.728 m	10.000 m	0.80	112
225.387 m	155.728 m	10.000 m	0.80	95
225.387 m	167.728 m	10.000 m	0.80	113
24.582 m	155.728 m	10.000 m	0.80	96
24.582 m	167.728 m	10.000 m	0.80	114
218.427 m	155.728 m	10.000 m	0.80	97
218.427 m	167.728 m	10.000 m	0.80	115
207.279 m	155.728 m	10.000 m	0.80	98
207.279 m	167.728 m	10.000 m	0.80	116
119.265 m	155.729 m	10.000 m	0.80	78
119.265 m	167.729 m	10.000 m	0.80	80
125.149 m	167.772 m	10.000 m	0.80	529
19.700 m	167.728 m	10.000 m	0.80	530
21.000 m	77.912 m	10.000 m	0.80	608

TRILUX - - Tugra 21 PW 50-840 ET PC 23
1x 1 x LED ET

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
251.163 m	128.522 m	5.000 m	0.80	210
251.163 m	122.200 m	5.000 m	0.80	211

Area 1

Disposizione lampade

TRILUX - - Tugra 21 PXW 50-840 ET PC 23
1x 1 x LED ET

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
13.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	480
22.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	481
31.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	482
40.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	483
49.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	484
58.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	485
67.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	486
76.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	487
85.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	488
94.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	489
103.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	490
112.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	491
121.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	492
130.078 m	37.734 m	3.653 m	0.80	493
17.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	499
26.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	500
35.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	501
44.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	502
53.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	503
62.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	504
71.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	505

Area 1

Disposizione lampade

X	Y	Altezza di montaggio	MF	Lampada
80.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	506
89.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	507
98.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	508
107.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	509
116.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	510
125.578 m	19.487 m	3.653 m	0.80	511

Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Oggetto risultati superfici

Proprietà	Ø	min.	max	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area di Transito Generale e Pedonale Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m	21.6 lx	8.93 lx	60.4 lx	0.41	0.15	RS1
Area di Transito Generale e Pedonale Luminanza Altezza: 0.000 m	1.37 cd/m²	0.57 cd/m²	3.85 cd/m²	0.42	0.15	RS1

Superfici di calcolo

Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Carico/Scarico Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	50.4 lx	41.9 lx	58.0 lx	0.83	0.72	CG3
Area Chiller Illuminamento perpendicolare Altezza: 10.250 m	25.9 lx	10.8 lx	175 lx	0.42	0.062	CG6
Area Parcheggi 1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	20.6 lx	15.1 lx	33.6 lx	0.73	0.45	CG7
Area Parcheggi 2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	27.7 lx	13.9 lx	62.7 lx	0.50	0.22	CG8
Area Parcheggi 3 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	21.9 lx	13.1 lx	28.7 lx	0.60	0.46	CG9
Area Tecnica Esterna Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	21.4 lx	8.69 lx	89.1 lx	0.41	0.098	CG13
Camminamenti Copertura Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	75.7 lx	1.15 lx	1439 lx	0.015	0.001	CG10
Camminamento Copertura A Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	78.3 lx	1.25 lx	1452 lx	0.016	0.001	CG12

Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Camminamento Copertura B Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	80.9 lx	1.49 lx	1441 lx	0.018	0.001	CG11
Ingresso Edificio Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	72.0 lx	35.0 lx	169 lx	0.49	0.21	CG4
Perimetro Edificio Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	19.6 lx	8.28 lx	38.0 lx	0.42	0.22	CG5
Portale Accesso Veicoli 1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	48.8 lx	33.8 lx	57.6 lx	0.69	0.59	CG1
Portale Accesso Veicoli 2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	40.1 lx	18.7 lx	57.4 lx	0.47	0.33	CG2
Recinzioni Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	13.2 lx	1.93 lx	55.0 lx	0.15	0.035	CG20
Scale Esterne - Step1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.500 m	114 lx	43.2 lx	194 lx	0.38	0.22	CG14
Scale Esterne - Step2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 2.950 m	140 lx	94.8 lx	186 lx	0.68	0.51	CG15
Scale Esterne - Step3 Illuminamento perpendicolare Altezza: 4.673 m	137 lx	77.8 lx	189 lx	0.57	0.41	CG16
Scale Esterne - Step4 Illuminamento perpendicolare Altezza: 6.310 m	162 lx	118 lx	200 lx	0.73	0.59	CG17
Scale Esterne - Step5 Illuminamento perpendicolare Altezza: 8.050 m	119 lx	76.7 lx	161 lx	0.64	0.48	CG18
Scale Esterne - Step6 Illuminamento perpendicolare Altezza: 10.005 m	104 lx	66.8 lx	165 lx	0.64	0.40	CG19

Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area di Transito Generale e Pedonale





Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area di Transito Generale e Pedonale Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m	21.6 lx	8.93 lx	60.4 lx	0.41	0.15	RS1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area di Transito Generale e Pedonale





Proprietà	Ø	min.	max	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area di Transito Generale e Pedonale Luminanza Altezza: 0.000 m	1.37 cd/m²	0.57 cd/m²	3.85 cd/m²	0.42	0.15	RS1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Portale Accesso Veicoli 1

Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Portale Accesso Veicoli 1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	48.8 lx	33.8 lx	57.6 lx	0.69	0.59	CG1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Portale Accesso Veicoli 2



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Portale Accesso Veicoli 2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	40.1 lx	18.7 lx	57.4 lx	0.47	0.33	CG2

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Carico/Scarico



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Carico/Scarico Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	50.4 lx	41.9 lx	58.0 lx	0.83	0.72	CG3

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Ingresso Edificio



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Ingresso Edificio Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	72.0 lx	35.0 lx	169 lx	0.49	0.21	CG4

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Perimetro Edificio



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Perimetro Edificio Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	19.6 lx	8.28 lx	38.0 lx	0.42	0.22	CG5

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Tecnica Esterna



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Tecnica Esterna Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	21.4 lx	8.69 lx	89.1 lx	0.41	0.098	CG13

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Chiller





Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Chiller Illuminamento perpendicolare Altezza: 10.250 m	25.9 lx	10.8 lx	175 lx	0.42	0.062	CG6

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Parcheggi 1



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Parcheggi 1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	20.6 lx	15.1 lx	33.6 lx	0.73	0.45	CG7

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Parcheggi 2



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Parcheggi 2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	27.7 lx	13.9 lx	62.7 lx	0.50	0.22	CG8

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Area Parcheggi 3



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Area Parcheggi 3 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	21.9 lx	13.1 lx	28.7 lx	0.60	0.46	CG9

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Camminamenti Copertura





Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Camminamenti Copertura Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	75.7 lx	1.15 lx	1439 lx	0.015	0.001	CG10

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Camminamento Copertura B





Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Camminamento Copertura B Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	80.9 lx	1.49 lx	1441 lx	0.018	0.001	CG11

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Camminamento Copertura A



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Camminamento Copertura A Illuminamento perpendicolare Altezza: 15.500 m	78.3 lx	1.25 lx	1452 lx	0.016	0.001	CG12

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step1



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.500 m	114 lx	43.2 lx	194 lx	0.38	0.22	CG14

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step2



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step2 Illuminamento perpendicolare Altezza: 2.950 m	140 lx	94.8 lx	186 lx	0.68	0.51	CG15

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step3



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step3 Illuminamento perpendicolare Altezza: 4.673 m	137 lx	77.8 lx	189 lx	0.57	0.41	CG16

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step4



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step4 Illuminamento perpendicolare Altezza: 6.310 m	162 lx	118 lx	200 lx	0.73	0.59	CG17

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step5



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step5 Illuminamento perpendicolare Altezza: 8.050 m	119 lx	76.7 lx	161 lx	0.64	0.48	CG18

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Scale Esterne - Step6



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Scale Esterne - Step6 Illuminamento perpendicolare Altezza: 10.005 m	104 lx	66.8 lx	165 lx	0.64	0.40	CG19

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Area 1 (Scena luce 1)

Recinzioni



Proprietà	Ē	$E_{min.}$	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Indice
Recinzioni Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	13.2 lx	1.93 lx	55.0 lx	0.15	0.035	CG20

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))